



種別	品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	適合電子点灯管
			ガラス管径	長さ								
20形	FLR20S-W-SDL・NU/MF3	演色AA 白色	32.5	580	129	G13	20	0.360	730	7500	—	—

- 【注意】
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 - 防水型・耐薬品型・防爆型・防塵型の器具やストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
 - 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
 - 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
 - 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 - 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
 - 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
 - 紫外線吸収膜は、外皮膜構造です。

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先	尺度	品名	訂正(日付)	図面整理No.	改訂No.
作成者 吳川	1 / 1	美術・博物館用蛍光灯 (紫外線吸収膜付) (白色)	年月日	F22-1149-01	
検印	図法				
	初回作成 2022年01月01日				