

WK 3811 158×102×58

JIS Q 1000に基づきJIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
電源が入ったままでは、感電の原因になります。
- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
適合外の工具を使用すると、結線が不十分になるおそれがあり、感電や火災の原因になります。
- 端子ねじはしっかり締め付ける
ゆるいと発熱して焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。


■適用電線 ■結線方法

VVF-IV
φ 1.6, φ 2, 2 mm², 3.5 mm²

■適用圧着端子

2 mm²の場合…日本圧着端子製
(丸形) 2-M4

又は、同等品をご使用ください。



■取付ねじの適合範囲

φ 3.5~φ 4.1

適合プラグ	
15 A 250 V	20 A 250 V

© 99601

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。

Panasonic

WK 3811

15A・20A兼用接地角型コンセント

250 V

20 A 250 V



Panasonic

WK 3811

15A・20A兼用
接地角型コンセント

250 V

10コ入 / パナソニック株式会社

Panasonic

WK 3811

15A・20A兼用接地角型コンセント

250 V

20 A 250 V



Panasonic

WK 3811

15A・20A兼用
接地角型コンセント

250 V

10コ入 / パナソニック株式会社

