

適合ライトバー	明るさ	品番
一般	3200lmタイプ	NNL (H) 2300ED/N/W/V/L
	1600lmタイプ	NNL (H) 2100ED/N/W/V/L
	800lmタイプ	NNL (H) 2000ED/N/W/V/L
ブルスイッチ付	1600lmタイプ	NNL (H) 2100PN
	800lmタイプ	NNL (H) 2000PN

D: 昼光色 (6500K)、N: 昼白色 (5000K)、W: 白色 (4000K)、V: 温白色 (3500K)、L: 電球色 (3000K)

適合本体	DスタイルW150	DスタイルW230	反射笠付型	iスタイル	
直付型	NNLK (H) 21515	NNLK (H) 22523	NNLK (H) 21517	NNLK (H) 21509	
適合本体	下面開放型W100	下面開放型W150	下面開放型W190	下面開放型W220	下面開放型W300
埋込型	NNLK (H) 21710	NNLK (H) 21715	NNLK (H) 21719	NNLK (H) 22722	NNLK (H) 22730

特注品
FAHX7
FAHX30
FTE980D
FTE980DS
FTE981D
FTE981DS
NSR83L9
NSR84L9

- ・上記 ( ) 内は加工品番です。以降、加工品番および特注品番の記載を省略します。
- ・本照明器具はパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せで性能を満足します。
- ・適合本体と適合ライトバーの組合せは承認図・カタログを参照してください。
- ・上表以外の本体をご使用の場合は、本体に同梱の説明書を参照してください。

下記組合せは、公共施設用照明器具型番となります。

器具タイプ	公共施設用照明器具型番	ライトバー品番	本体品番	器具タイプ	公共施設用照明器具型番	ライトバー品番	本体品番
Dスタイル W150	LSS9-800LM-2	NNL2000EN	NNLK21515	下面開放型 W150	LRS6-750LM-2	NNL2000EN	NNLK21715
	LSS9-1550LM-2	NNL2100EN	NNLK21515		LRS6-1500LM-2	NNL2100EN	NNLK21715
	LSS9-3100LM-2	NNL2300EN	NNLK21515		LRS6-3000LM-2	NNL2300EN	NNLK21715
Dスタイル W230	LSS10-1550LM-2	NNL2100EN	NNLK22523	下面開放型W220	LRS3-1500LM-2	NNL2100EN	NNLK22722
	LSS10-3100LM-2	NNL2300EN	NNLK22523		LRS3-3000LM-2	NNL2300EN	NNLK22722
iスタイル	LSS1-800LM-2	NNL2000EN	NNLK21509				
	LSS1-1550LM-2	NNL2100EN	NNLK21509				

(一般屋内用) ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。



### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意

### 警告

- ライトバーを単独で使用しない。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せで使用する。
- 落下・感電・火災の原因となります。
- 施工は、施工説明にしたがい確実にこなす。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 本体、ライトバーを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーのパネルは樹脂製のため、取扱いに注意する。破損によるケガの原因となります。
- 万一破損した場合、すぐに電源を切り換えてください。
- ライトバーが破損した状態で使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧 (定格電圧±6%)・周波数で使用しない。
- 指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。(埋込型のみ)
- 水平天井埋込込み取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。(埋込型のみ)




### 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃以内で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 一般屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。)
- 光学性能に影響を与える場合があります。
- ライトバーのパネルはポリカーボネート製のため、直射日光の当たる場所や蛍光灯が近接する場所などの紫外線の多い場所、ヘキサミンやアセトンなどの有機溶剤が使用される場所では使用しないでください。パネルの劣化・破損の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。

### 施工上のご注意

- ・ ライトバーの取り付けには方向性があります。壁面付近に取り付ける場合、本体の△マークを室内側にしてください。
- ・ 器具を密集して取付けないでください。密集させて取付けると、過熱により故障の原因となります。(反射笠付型、iスタイルの場合)
- ・ 電源線の器具間送り配線は、エンドK0より器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。



## 施工上のご注意（続き）

- ・ 塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
- ・ バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・ 虫の飛来が多い場所で使用される場合は、ライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。
- ・ 起動方式「LA」の器具は、当社適合コントロールとの組合せにより、光出力を約10%~100%に変化させることができます。
- ・ 適合コントロールは、当社製品をご使用ください。適合コントロールの注意事項については、適合コントロールの説明書をご確認ください。
- ・ 接続可能な器具台数は器具の定格電圧により異なります。詳細はライトコントロールの承認図、取扱説明書をご参照ください。  
※ライトコントロールで照明器具電源を接続する場合、接続台数が減少する場合があります。  
ライトコントロールの定格容量とLED器具の定格を事前に確認してください。
- 結線について（LA方式の場合）
  - ・ 制御線はCPEV線の0.9又は1.2×1ペアです。
  - ・ コントロールの結線はコントロールの説明書をご確認ください。
  - ・ 電源線は低圧屋内配線工事、制御線は弱電流配線工事が必要です。
  - ・ 制御線は電源線と束ねないでください。誤動作の原因となります。
  - ・ 電線管をご使用の場合は、電源線と制御線と同じ管内に収納しないでください。

## 各部のなまえと取付方法《直付型の場合》




### 警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。  
ライトバーの取付・取外しは必ず電源を切る。

器具の取付・取外しは手袋など保護具を使用する。  
けがのおそれがあります。

【NNLK22523+ライトバーの例で説明しています。】



### 1 取付前の確認

- ・ 既設器具取替の場合、周辺機器の電気容量を確認する。不備があると感電・火災の原因となります。
- ・ 器具質量（1.2kg：NNLK22523+ライトバーの場合）に十分に耐えるよう、取付ボルト又は、木ネジ取付部（ネジ掛かり代）の強度を確保する。  
（取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。）  
（木ネジは、丸木ネジの呼び4.1以上を使用する。）
- ・ 本体に仮止めしているコネクタを外す。不備があると器具落下・感電の原因となります。


### 2 本体の取付

- ・ 電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。電源プッシングがついていない電源穴（エンドK0穴含む）を使用する場合は、必ず電源プッシングを付替えてください。
- ・ 本体を取付ボルト又は、木ネジで確実に取付ける。  
（取付ボルト推奨トルク値：1.5N・m）  
不備があると器具落下の原因となります。

### 3 電源線・アース線の接続


- ・ 電源線、アース線を確実に差し込む。
  - ・ D種（第3種）接地工事が必要。
  - ・ 端子台の最大送り容量は右表の通りです。
- 接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

明るさタイプ	容量
3200lmタイプ	12A
1600lmタイプ	20A
800lmタイプ	20A




- ・ 天井裏に電源線を戻して配線することを推奨していますが、調光タイプを器具内送り配線される場合は、本体の角穴側（ライトバー引掛け側）に電線を寄せてください。（下図参照）

接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。



- ・ プルスイッチ付の場合、下記のようにコネクタを収納してください。




施工時に器具本体の取付穴近傍の電源プッシングを外しコネクタの水色両面テープの剥離紙を剥がして本体側に固定する。

### 5 制御線の接続（LA方式の場合）

制御線を端子台（制御用）に確実に差し込む。


- ・ 制御線に極性はありません。コントロールとの結線又は制御可能台数はコントロールの説明書をご確認ください。

接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。




### 6 コネクタの接続

- ・ 本体とライトバーのコネクタを確実に接続する。「カチッ」と音がするまで嵌め込んでください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。



### 4 ライトバーの引掛け



- ・ ライトバーの引掛け金具をフレームに当たるまでスライドさせ、本体の角穴に片側ずつ確実に引掛ける。取付が不完全な場合、ライトバー落下の原因となります。



## 各部のなまえと取付方法《直付型の場合》(続き)


### 7 ライトバーの取付

- ・ライトバーのキックパネを本体の受け金具に確実に取付ける。
  - ・電線を挟まないようライトバーを本体内へ押し上げる。
- 不備があると、ライトバー落下の原因となります。




### 8 プルスイッチ固定金具の固定 (プルスイッチタイプの場合)

- ・ライトバーを本体に取り付けたら、固定金具を2個スライドさせ、本体に確実に引掛ける。
- 不備があると、ライトバー落下の原因となります。



### ■ ライトバーを取外す場合

1. プルスイッチタイプの場合、固定金具2個を中央側へスライドさせ戻す。
2. 本体の△マークを目印に、手でライトバーを引き下げる。工具でこじ開けますと、ライトバー破損の原因となります。
3. キックパネを本体の受け金具から外す。
4. コネクタを外す。
5. ライトバーの引掛け金具を本体から外す。



## 各部のなまえと取付方法《埋込型の場合》

### 警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。ライトバーの取付・取外しは必ず電源を切る。

器具の取付・取外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

【NNLK22730+ライトバーの例で説明しています。】

### 1 取付前の確認

- ・既設器具取替の場合、周辺機器の電気容量を確認する。不備があると感電・火災の原因となります。
- ・器具質量 (1.8kg: NNLK22730+ライトバーの場合) に十分に耐えるよう、取付ボルトの強度・天井材の強度を確保する。(取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)
- ・本体に仮止めしているコネクタを外す。不備があると器具落下・感電の原因となります。

### 2 埋込穴の開口

- ・埋込穴、取付ボルトを図の様に用意しておく。
- ※詳細寸法は、下表を参照ください。

本体品番	埋込寸法: W×L	ボルト引込しろ
NNLK21710	100×617	45~55
NNLK21715	150×617	30~40
NNLK21719	190×639	30~40
NNLK22722	220×617	35~45
NNLK22730	300×639	35~45

### 3 本体の取付

- ・電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。電源プッシングがついていない電源穴を使用する場合は、必ず電源プッシングを付替えてください。
  - ・本体を取付ボルトで確実に取付ける。(取付ボルト推奨トルク値: 0.6N・m)
- 不備があると器具落下の原因となります。

### 4 電源線・アース線の接続


- ・電源線、アース線を確実に差し込む。
  - ・D種(第3種)接地工事が必要。
  - ・端子台の最大送り容量は右表の通りです。
- 接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

明るさタイプ	容量
3200lmタイプ	12A
1600lmタイプ	20A
800lmタイプ	20A



- ・器具内送り配線については下記のように処理してください。


- A部: 片寄せ
- B部: コネクタ線に乗り上げない



### 7 コネクタの接続

- ・プルスイッチ付の場合、下記のようにコネクタを収納してください。コネクタ線は端子台を中心に半周させ、矢印方向に押し込む

施工時にコネクタの水色両面テープの剥離紙を剥がして本体側に固定する。(コネクタは取付ボルトと端子台の間に収納してください)



- ・プルスイッチ付以外は直付型の場合を参照

端子台の上および取付ボルトでコネクタ線を挟まないようにすること。不備があると感電・火災の原因となります。

### 8 ライトバーの取付 (直付型の場合を参照)

### 9 プルスイッチ固定金具の固定 (プルスイッチタイプの場合)

(直付型の場合を参照)

### 5 ライトバーの引掛け (直付型の場合を参照)

### 6 制御線の接続 (LA方式の場合) (直付型の場合を参照)

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意



### 警告

- 必ずパナソニック製 iD シリーズ専用本体とライトバーの組合せで使用する。落下・感電・火災の原因となります。
- 本体、ライトバーを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーのパネルは樹脂製のため、取扱いに注意する。破損によるケガの原因となります。万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ライトバーが破損した状態で使用しない。落下、感電、火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- ライトバーを取外す場合は、必ず電源を切る。感電の原因となります。



### 注意

- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
  - 照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
  - 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
  - 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号: CLX2021HA) 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。
- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。

### 使用上のご注意

- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(ライトバー)を長時間直視しないでください。
  - ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
  - ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
  - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
  - ・LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。
  - ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
  - ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取付・密閉取付でご使用の場合、さしきみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- LA方式の場合
- ・光出力比(%)と目で感じる明るさ感には相違があります。
  - ・コントロールと組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。低い調光域では段調光のように動作する場合があります。調光した状態でコントロールの点滅スイッチをすばやく操作した場合、100%点灯してから設定の調光状態になる場合があります。

### 保証について

- ・保証について.....この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について.....保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品の.....弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しております。保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

### お手入れ

- ・器具の清掃について.....水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



- 感電のおそれあり。お手入れ時は、必ず電源を切ってください。
- パネル破損のおそれあり。ライトバーのパネルは樹脂製です。取扱いに注意してください。
- やけどのおそれあり。点灯中や消灯直後はライトバーやその周辺をさわらないこと。

### 定格

明るさタイプ	3200lmタイプ			1600lmタイプ			800lmタイプ		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.24A	0.12A	0.10A	0.13A	0.07A	0.05A	0.07A	0.04A	0.03A
消費電力	23.0W	23.0W	23.0W	12.1W	12.1W	12.1W	6.2W	6.2W	6.2W

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048  
お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様相談センター  
0120-878-709 (フリーコール) 0120-872-460 (FAX)

N0416-030318